


9.5.4.1. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím







<http://www.guard7.cz/lex-po/lexikon-po/zacleneni-po/cinnosti-se-zvysenym-pozarnim-nebezpecim>

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím stanovuje § 4, odst. 2 Zákona č. 133/1985 Sb.

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti:

- při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo **požárním úseku**  látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu EU, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje **1 000 kg** v pevném stavu nebo **250 litrů** v kapalném stavu,
- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím **100 litrů** umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím **60 kg** umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
- u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje **hořlavý prach** nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně **1 mm**,
- ve **výrobních provozech**, ve kterých se na pracovištích s

nejméně **třemi zaměstnanci** vyskytuje nahodilé požární zatížení **15 kg/m²** a vyšší,

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení **120 kg/m²** a vyšší,
- při nichž se používá **otevřený oheň** nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
- v budovách o **sedmi a více nadzemních podlaží** nebo o výšce větší než **22,5 m**, kromě bytových domů ,
- ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob , ve stavbách pro obchod , ve stavbách ubytovacích zařízení  a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ,
- v **podzemních prostorách** určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením **15 kg/m²** a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat **sedm a více osob**,
- u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah .

POZNÁMKA: pro účely začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí se výhradně používají hodnoty nahodilého požárního zatížení N_p uvedené v příloze č. 2, Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Nelze tedy pro tyto účely použít hodnoty uvedené například v požárně bezpečnostním řešení.

Začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí

Konzultovat

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.

Stavba pro shromažďování většího počtu osob je stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu

případá půdorysná plocha menší než 4 m² (konferenční sály, divadla, kina, taneční sály apod.)

Stavba pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m² (velkoprodejny, nákupní střediska apod.).

Stavba ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek. Ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci.

Stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je stavba nebo její část určená k užívání:

- osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,
- těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo
- osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
- v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření ztráta orientace osob (podzemní hromadné garáže, podzemní systémy hromadné dopravy apod.),
- v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výroba, skladování nebo prodej výbušnin, pyrotechnických výrobků apod.),
- za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

- v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (např. výroba pracích prášků, pneumatik, pryžového zboží, plastů, pryže, atd.),
- v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky o 7 a více nadzemních podlaží, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízenou chráněnou únikovou cestu,
- ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ve stavbách ubytovacích zařízení a o 7 a více nadzemních podlaží nebo 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
- ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod.