

## 9.5.7.2. Evakuační plán

<http://www.guard7.cz/lex-po/lexikon-po/dokumentace-po/evakuacni-plan>

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu. Zpracovává se pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím kde jsou složité podmínky pro zásah. Rozsah dokumentace je stanoven v § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

### Požární evakuační plán obsahuje:

- určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
- určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
- určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
- způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
- určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
- grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou **složité podmínky pro zásah** nebo kde se provozují **činnosti s vysokým požárním nebezpečím** a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou **cvičného požárního poplachu**. Současně se ověřuje i požární poplachová směrnice (§ 32, odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci).

Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě.

Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na **dobře viditelném a trvale přístupném místě** v jednotlivých podlažích objektů a zařízení, pro které je určeno. Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest.

ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány, stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů. Tato technická norma je, nezávazná, ale je ji vhodné využít při zpracování grafické části požárního evakuačního plánu.

Zpracování, vedení a umísťování požárního evakuačního plánu (jeho částí), který je druhem dokumentace požární ochrany stanoveným podle zákona o požární ochraně a § 27 odst. 1 písm. f) vyhlášky o požární prevenci však podrobně upravuje § 33 a § 40 vyhlášky o požární prevenci. Zejména z toho důvodu byla mezinárodní norma ČSN ISO 23601 doplněna na základě připomínkového řízení poznámkou v Úvodu „Zákonné předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od uvedených v této mezinárodní normě“.

Při zpracování požárního evakuačního plánu se vždy postupuje podle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 33 a § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Při zpracování grafické části je možné ČSN ISO 23601 uplatnit stejně jako např. ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864 – 1.

---

## Zpracování požárního evakuačního plánu

Konzultovat

© [GUARD7](#)