

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.



# POŽÁRNÍ ŘÁD

## pro areál pily a sklady kulatiny a řeziva

### (ORGANIZACE A MÍSTO)

*Požární řád je zpracován na základě ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve znění ust. § 31 Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.*

#### Charakteristika pracoviště

V areálu dochází k řezání dřeva a je zde skladována kulatina a řezivo (fošny a prkna). Manipuluje se zde se dřevem smrkovým, borovým, dubovým, bukovým, jedlovým a modřínovým.

#### Požárně technické charakteristiky

##### Dřevo obecně:

Teplota vznícení:	397 <sup>0</sup> C
Výhřevnost:	17 – 20 MJ/kg
Hustota:	422 - 432 kg/m <sup>3</sup>
Teplota vzplanutí:	399 <sup>0</sup> C
Teplota samovznícení:	120 <sup>0</sup> C
Teplota hoření:	255 <sup>0</sup> C

**Doporučené hasivo:** tříštěná voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna.

Maximální množství uloženého dřeva v prostorách skladu kulatiny je .....m<sup>3</sup> dřeva, v prostorách skladu fošen a prken.....m<sup>3</sup> dřeva.

#### Požadavky na zabezpečení požární ochrany

1. Zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni s vnitropodnikovými předpisy a dokumentací, s příslušnými předpisy požární ochrany na konkrétním pracovišti.
2. Označení areálu pily a skladu bezpečnostními tabulkami: „ZÁKAZ KOUŘENÍ A MINIPULACE S OTEVŘENÝM PLAMENEM, NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN.“ Bezpečnostní tabulky musí být nepoškozeny a udržovány v dobrém, čitelném stavu.
3. Poloha a rozměry skládek dřeva musí být provedeno v návaznosti na odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečné prostory stanovené projektovým řešením.
4. Udržovat neustále volné únikové cesty a východy, přístup k produktovodům a k PHP. Tyto prostory musí být během provozní doby dostatečně osvětleny.
5. Hořlavé kapaliny musí být umístěny v příslušném skladu hořlavých kapalin.
6. Pravidelně provádět kontrolu a čištění zařízení a prostor, piliny a další dřevní odpad nutno dle potřeby odvážet.

Vzhledem k vysoké kumulaci hořlavých látek se celý prostor pily a skladů dřeva považuje se prostor s nebezpečím vzniku požáru a nebezpečí jeho vzniku hrozí při každém výskytu iniciačních zdrojů.

### Zvláštní úkoly zaměstnanců a opatření k zamezení vzniku požáru

1. Zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu pily a skladu dřeva.
2. Hořlavý odpad (zaolejované hadry apod.) ukládat do uzavíratelných nehořlavých nádob a před ukončením směny je vyprazdňovat a odvážet na k tomu určené místo.
3. Svářečské práce provádět pouze na písemný příkaz nadřízeného při dodržování bezpečnostních a požárních podmínek dle ČSN 05 0600.

### Speciální úkoly zaměstnanců:

Vznikne-li v dílně požár, řídí se zaměstnanci požárně poplachovými směrnicemi, uzavřou hlavní uzávěr a přívody produktovodů, požár nahlásí svému nadřízenému a dle svých možností se podílí na jeho likvidaci a lokalizaci.

Pro prvotní hasební zásah bude na tomto pracovišti umístěn(o)

..... ks ..... PHP .....

..... ks ..... PHP .....

..... ks ..... PHP .....

..... ks ..... PHP .....

**Jméno a příjmení vedoucího zaměstnance odpovědného za požární ochranu na pracovišti:**

\_\_\_\_\_

Přílohou požárního řádu je seznam členů preventivní požární hlídky pracoviště, seznam věcných prostředků PO a přehled o umístění bezpečnostních tabulek.

Zpracoval: \_\_\_\_\_

Osvědčení o odborné způsobilosti v PO č.: \_\_\_\_\_

Ve: \_\_\_\_\_ dne : \_\_\_\_\_

Podpis statutárního zástupce: \_\_\_\_\_