



Nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu představuje celý prostor kotelny. Požár může vzniknout v důsledku úmyslného zapálení, zkratem v elektroinstalaci, poruchou kotle nebo vedení, špatným stavem bleskosvodů.

**Povinnosti obsluhy kotle:**

1. Dodržovat Požární řád a vnitropodnikové předpisy.
2. Provádět pravidelné kontroly kotelny a provádět o nich zápis do provozního deníku.
3. Udržovat kotelní zařízení v bezpečném stavu, neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů.
4. Trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách.
5. Zabezpečit kotelnu proti vstupu nepovolaných osob.
6. Mlhy odvětrávat, srážet tříštěným proudem nebo vodní mlhou.

Zemní plyn je nedýchatelný v případě havárie apod. se musí použít izolačních dýchacích přístrojů. Opětovné otevření hlavního uzávěru plynu k obnovení provozu kotelny může pouze odborně způsobilý pracovník např. plynárenského podniku apod.

Pro prvotní hasební zásah bude na tomto pracovišti umístěn(o)

..... ks ..... PHP .....

..... ks ..... PHP .....

..... ks ..... PHP .....

..... ks ..... PHP .....

**Jméno a příjmení vedoucího zaměstnance odpovědného za požární ochranu na pracovišti:**

\_\_\_\_\_

Přílohou požárního řádu je seznam členů preventivní požární hlídky pracoviště, seznam věcných prostředků PO a přehled o umístění bezpečnostních tabulek.

Zpracoval: \_\_\_\_\_

Osvědčení o odborné způsobilosti v PO č.: \_\_\_\_\_

Ve: \_\_\_\_\_ dne : \_\_\_\_\_

Podpis statutárního zástupce: \_\_\_\_\_