

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE

NÁZEV PŘEDPISU

**DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ PROVOZOVANÝCH
ČINNOSTÍ
PODLE POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ**

Zpracoval	Schválil
datum vydání	datum účinnosti

a) Označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována

Městské kulturní středisko, 17. listopadu č.p. 214, Říčany.

b) Údaje o provozování činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění

Městské kulturní středisko (MKS) je zděná budova, stropní konstrukce dřevěná, trémová se záklopem a násypem, střešní konstrukce dřevěná s tvrdou pálenou krytinou, III NP.

I.NP – víceúčelový sál s přísálím a malým sálem, jeviště se šatnou pro herce a sociálním zařízením, šatna pro návštěvníky, sklady kulis, sklad sálu (židle a stoly) a plynová kotelna.

II.NP – kanceláře MKS, byt správce objektu, sklad administrativních potřeb, WC, učebny a šatna rodinné školy. Nad sklady kulis, plynovou kotelnou, šatnou pro herce a půdorysnou plochou jeviště je vybudována patrová nástavba, kde je klubovna s oddělenou šatnou a WC, sklad pro osvětlovací kabinu jeviště.

III.NP – ředitelna, sborovna, kancelář a učebny rodinné školy, WC, sklady rodinné školy a velká klubovna.

Mezní kapacita MKS činí 364 osob, z toho 264 osob víceúčelový sál s jevištěm, 60 osob malý sál a 40 osob přísálí – hodnoceno jako samostatný požární úsek.

c) Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím (§ 4, odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmena a)

Z výše uvedených skutečností lze začlenit činnosti takto:

Víceúčelový sál s jevištěm spolu s malým sálem a přísálím splňují kritéria stanovená zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů §4, odst. 2, písmena h.

Začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím bylo zpracováno podle požadavků předpisů PO platných v době zpracování.

d) Prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění

Víceúčelový sál s jevištěm spolu s malým sálem a přísálím jsou zařazeny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím.

Za organizaci

datum, razítko, podpis
statutární zástupce