

31.10. Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS

<http://www.guard7.cz/co-delat-kdyz-dot-dot-dot/neobvykla-udalost-nahlaseni-kontroly-hzs>

Kontrolní činností v rámci HZS se zabývá odbor prevence, který zodpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti PO. Kromě zabezpečování kontrolní činnosti na úseku požární ochrany, stavební prevenci a zjišťování příčin vzniku požárů se rovněž podílí na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné činnosti a také v rámci své působnosti organizuje porady a metodická zaměstnání.

Státní požární dozor (SPD) je prováděn formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

- Je prováděn u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u osob fyzických.



Kontroly se rozdělují do 3 kategorií:

1. Komplexní požární kontrola:

- Tato kontrola prověřuje celkový stav zabezpečení požární ochrany. Provádí se formou fyzické kontroly pracovišť a objektů, které daný subjekt využívá pro svou činnost. Součástí je i kontrola dokumentace PO. Tato kontrola musí být ohlášena minimálně 7 dní předem.

2. Tématická požární kontrola:

- Během této kontroly se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany v oblasti předem stanovené v programu kontroly. I během této kontroly probíhá fyzické prověření pracovišť a dokumentace PO. Tématickou požární kontrolu není povinné předem ohlašovat.

3. Kontrolní dohlídka:

- Slouží pro ověření plnění povinností, které byly uloženy komplexní požární kontrolou nebo tématickou dohlídkou.
- Kontroly mohou být prováděny jednotlivými příslušníky s odbornou způsobilostí nebo určenou kontrolní skupinou, do které jsou zařazeni i příslušníci z jiných oborů (např. z oboru IZS), ti pak provádějí kontrolu ve své působnosti.

-
- Výsledkem kontroly je sepsán zápis ([náhled zápisu](#)), který musí být projednán se statutární zástupcem nebo osobou jím pověřenou (na základě vystavení ověřené plné moci). Obsahem zápisu jsou zjištěné závady včetně opatření k jejich odstranění a termínu, kdy mají být závady odstraněny. Závady je nutné odstranit ve stanovených termínech. Pokud nejsou závady odstraněny je může Vám udělena pokuta formou příkazu ([náhled příkazu](#)).
-

Dále se HZS podílí na:

- zpracovávání plánů kontrolní činnosti, stanovisek k návrhům plánů kontrol, vyhodnocení kontrol za určitá období a podle druhu kontrol a jejich zaměření,
 - na přípravě podkladů pro nařízení krajů na úseku požární ochrany
 - na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
-

Jak se připravit na kontrolu HZS?

Nejlépe průběžně a vše udržovat v aktuálně požadované stavu. Nicméně někde se stane, že něco unikne a proto zde máte stručný výpis toho, na co se kontroly HZS nejčastěji zaměřují.

PŘIPRAVTE SI TYTO PODKLADY:

1. Dokumentace požární ochrany:

- požárně bezpečnostní řešení,
- kolaudační rozhodnutí,
- začlenění činností dle požárního nebezpečí,
- stanovení organizace PO,
- požární řád (včetně příloh) – musí být vyvěšen na viditelném místě,
- požární poplachová směrnice – musí být vyvěšena na viditelném místě,

- požární evakuační plán (textová i grafická část) – musí být vyvěšen na viditelném místě,
- operativní karta – v případě pronajatého objektu by měl mít zpracováno majitel objektu – je třeba vyžádat,
- požární kniha – musí obsahovat zápisy o preventivních požárních prohlídkách preventistů (1x za 6 měsíců).

Veškerá dokumentace musí být podepsána statutárním zástupcem (případně jím osobou pověřenou).

2. Dokumentace o prováděném školení:

- podepsané certifikáty ze školení požární ochrany,

V případě, že máte zavedené Preventivní požární hlídky, tak je potřeba:

- prezenční listiny a tematické plány ze školení preventivních požárních hlídek,
- jmenování členů a velitelů preventivních požárních hlídek,

V případě, že máte preventistu PO, tak je potřeba:

- prezenční listiny a tematické plány ze školení preventisty PO,
- jmenování preventisty PO.

3. Doklady o revizích a kontrolách:

- revize hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů,
- revize a kontroly instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (EPS, nouzové osvětlení, stabilní hasicí zařízení, samočinné odvětrávací zařízení, aj.) – v případě pronajatého objektu je

potřeba vyžádat si alespoň kopie na jeho správě.

Dále se HZS při svých kontrolách zaměřuje na tyto oblasti:

1. Hasicí přístroje

- musí být snadno přístupné a viditelné,
- musí být zajištěné proti pádu,
- musí být prokázána jejich provozuschopnost – doklad o revizi.

2. Bezpečnostní značení

- únikové cesty a východy musí být viditelně označeny,
- rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, hlavní uzávěry vody, plynu, produktovodů musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami.

3. Skladování zboží a materiálu

- komunikační uličky a únikové cesty ve skladu i na zbytku plochy musí být volné a nezastavěné,
- únikové východy, přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, rozvaděčům, uzávěrům energií a požárně bezpečnostním zařízením musí být volné a nezastavěné,
- dodržování bezpečné vzdálenosti skladovaného materiálu/zboží od stropních svítidel.

DOPORUČUJEME:

V případě komplexní kontroly, která musí být ohlášena minimálně 7 dní předem, doporučujeme tuto skutečnost oznámit i se svému

poskytovateli služeb v rámci zajišťování PO a požádat o konzultaci či případnou asistenci při kontrole.

© [GUARD7](#)