

9.5.10. Preventivní požární prohlídky

<http://www.guard7.cz/lex-po/lexikon-po/preventivni-pozarni-prohlidky>

Povinnost provádět preventivní požární prohlídky stanovuje **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**. Způsob provádění a lhůty opakování jsou stanoveny ve **Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci**

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Provádět preventivní požární prohlídku může pouze technik PO, osoba odborně způsobilá v PO a preventista PO. Další osoby nejsou oprávněny preventivní požární prohlídky provádět.

Preventivní požární prohlídky se provádí opakovaně:

- **bez zvýšeného** požárního nebezpečí **1x za 12 měsíců**. Provádí se pouze tam, kde se vyskytují pravidelně současně nejméně 3 zaměstnanci nebo veřejnost (tj. osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k jejím provozovatelům a nejsou vlastníky objektů, ve kterých jsou činnosti provozovány).
- **se zvýšeným** požárním nebezpečím **1x za 6 měsíců**
- **s vysokým** požárním nebezpečím **1x za 3 měsíce**.

Četnost dohlídek může být stanovena právnickou nebo podnikající osobou větší, snížena být ale nemůže. Systém provádění preventivních požárních prohlídek, včetně zkrácení uvedených lhůt a způsobu vedení

záznamů, lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou za základně stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Zaměření a obsah preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídka má následující fáze:

- zjištění požárních závad (fyzická kontrola pracovišť, dokumentace a záznamů),
- návrh k odstranění požárních závad – popis závady, opatření, osoba odpovědná za odstranění závady a lhůty k odstranění (o odstranění požárních závad je nutné vyhotovit záznam). Lhůty k odstranění požárních závad navrhuje osoba provádějící prohlídku.

Preventivní požární prohlídka obsahuje:

- kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany,
- kontrolu způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a
- prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dokumentace PO, zprávy o revizích a kontrolách technických zařízení, záznamy o školení a odborné přípravě apod.).

 Záznam o provedení preventivní požární prohlídky

Související legislativa



Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci)

O provedení preventivní požární prohlídky se provede záznam do požární knihy nebo jiným prokazatelným způsobem (například. zpracování protokolu apod.). Záznam musí být sepsán bezprostředně po provedení prohlídky.

Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje:

- datum provedení,
- označení objektu a pracoviště,
- zjištěné skutečnosti,
- navržená opatření,
- stanovení způsobu a termínů jejich splnění,
- jméno a podpis osoby, která záznam (prohlídku) provedla,
- jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby,
- záznam o splnění navržených opatření.